

00-716 Warszawa
 ul. Bartycka 110A
 tel: 22 651-06-60, 651-06-75, 651-07-07

fax: 22 651-06-76
 e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
 http://www.wios.warszawa.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WA 253/2014

Sygnatura protokołu	IN.7023.1.201.2014.IZ	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późniejszymi zmianami)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, Gmina Raszyn (wiejska), powiat pruszkowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	oczyszczanie ścieków Instalacje: 1 (174) § 3 ust. 1 pkt 77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	oczyszczalnia ścieków w Falentach, 05-090 Raszyn, Gmina Raszyn (wiejska), powiat pruszkowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn	
NIP zakładu	5342488243	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	000546638	
PKD/EKD	8411Z / -	
Kod NACE	-	
Rejestracja	-	
Telefon/ fax	Gmina Raszyn (22) 701-77-70	(22) 701-77-78
Adres strony internetowej: email	www.raszyn.pl ratusz@raszyn.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-	
Przedstawiciel zakładu . <small>wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)</small>	Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn Mirosław Chmielewski, Zastępca Wójta Gminy Raszyn	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Andrzej Lechański	Stanowisko Kierownik oczyszczalni tel. (22) 715 66 11, 605 133 132

Informacja o kontroli

Data rozpoczęcia kontroli	08-10-2014
Data zakończenia kontroli	17-10-2014
Charakter kontroli	problemowa
Rodzaj kontroli	inna

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



Typ kontroli	pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	stan aktualny
Cele kontroli	1. Nadzór nad wypełnianiem wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymienione w Traktacie Akcesyjnym, 6. Sprawdzenie wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOŚK 2010, 7. Ocena gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie osadów ściekowych.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Jerzy Kołaszewski, główny specjalista, upoważnienie nr 2/2011 Irena Zabrocka, główny specjalista, upoważnienie nr 45/2010
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Bogdan Mucha, laborant, upoważnienie nr 5/2011
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-

1. Ustalenia kontroli

Celem niniejszej kontroli jest uzyskanie niezbędnych danych w zakresie wykonania zadań KPOŚK przez aglomerację Raszyn, w ramach cyklu kontrolnego pt. „Ocena wykonania zadań KPOŚK przez aglomeracje >2000 RLM, które osiągnęły lub mają osiągnąć oczekiwany efekt do dnia 31 grudnia 2015 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.”.

W ramach niniejszej kontroli na terenie oczyszczalni ścieków w Falentach WIOŚ w Warszawie pobrał do badań średnią dobową próbkę ścieków oczyszczonych w dniach 8/9 października 2014 r. oraz jednorazową próbkę ścieków surowych.

Ponadto w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami), WIOŚ w Warszawie pobrał do badań próbkę komunalnego osadu ściekowego (pobraną w hali magazynowej osadu).

Tabele:

- tabela 4: Spełnianie warunków stosowania komunalnych osadów ściekowych,
 - tabela 5: Spełnianie warunków dopuszczenia do stosowania komunalnych osadów ściekowych,
 - tabela 6: Przekazywanie osadów do dalszego zagospodarowania,
- dotyczące roku kalendarzowego 2013 są załącznikami do protokołu kontroli Nr WA 5/2014.

Zgodnie z informacją uzyskaną podczas kontroli, od dnia zakończenia poprzedniej kontroli nie wystąpiły na terenie oczyszczalni awarie, które skutkowały pogorszeniem jakości odprowadzanych ścieków.

Podczas kontroli w dniu 8 października 2014 r. dokonano oględzin terenu oczyszczalni i nie stwierdzono nieprawidłowości w jej pracy.

W dniu 15 września 2014 r. została zawarta nowa umowa pomiędzy GPK EKO-RASZYN” Sp. z o.o. i Agromil s.c. w Dziekanowie Nowym, dotycząca odbioru komunalnych osadów ściekowych (fragment umowy w aktach kontroli). Osady są poddawane procesowi odzysku R-3 – biologiczne przetwarzanie osadów z innymi organicznymi odpadami (przy dostępie tlenu) w procesie kompostowania.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 3

protokół kontroli nr WA 253/2014

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Nie zastosowano w kontrolowanym obszarze.

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 7.

Data i miejsce podpisania protokołu: 17-10-2014, Raszyn

GMINA RASZYN
05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2A

ZASTĘPCA WÓJTA


mgr inż. Mirosław Chmielewski

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GŁÓWNY SPECJALISTA


mgr inż. Jerzy Kołaczewski

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr WA 253/2014

Czynności kontrolne

L.p	Nazwa	Data
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	08-10-2014
2	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie wytwarzania odpadów	08-10-2014
3	Badania stanu i składu ścieków	08-10-2014
4	Pobór i badanie odpadów	08-10-2014
5	Sprawdzenie realizacji obowiązków w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków z zachowaniem terminów określonych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej	08-10-2014
6	Sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych	08-10-2014

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Jerzy Kolaszewski

