



ERECTA 2

ERECTA 2 sp. z o.o.
Budowlane Biuro Inżynierskie

ul. Krakowskie Przedmieście 12 lok. 8/9 ; 00 - 325 Warszawa
Tel. 826-65-91,827-15-62; Fax 826-79-06; E-mail: biuro@erecta.pl; www.erecta.pl

Warszawa 08.12.2008 r.

Urząd Gminy Raszyn
05-900 Raszyn
ul. Szkolna 2a

Dotyczy: odpowiedzi na pismo IR/MJS/1/I/2008 z dnia 03.12.2008 r. w sprawie projektu świetlicy środowiskowej na Rybiu przy ul. Spokojnej.

Budowlane Biuro informuje, iż zestawy szyb w stolارce zewnętrznej i wewnętrznej powinny składać się z dwóch szyb O2 (dwie szyby klejone grubości 3mm z folią pomiędzy nimi) i pustki powietrznej grubości 13-18 mm przy zachowaniu współczynnika przenikania ciepła dla stolarki zewnętrznej.

Materiał użyty do produkcji stolarki drewnianej – sosna.