istniejące
przyłącze CO 90/70°C

"A"

transformator
24V DC

CN-11KV-50/0.4mn1

CN-22KV2-50/0.8 n7 CN-22KV2-50/0.8n6.5 CN-11KV-50/0.4mn1 CN-11KV-50/0.6mn1 CN-11KV-60/0.8mn1 CN-11KV-50/0.4mn1 CN-11KV-50/0.4mn1 CN-11KV-50/0.6mn1 CN-11KV-50/0.6m n2

16 dn 20x3.3 | 17 dn 20x3.3 | 18 dn 20x3.3 | 7A dn 20x3.3 | 8A dn 16x2.7 | 4A dn 16x2.7 | 2A dn 16x2.7 | 3A dn 16x2.7 | 15 dn 16x2.7 | 14 dn 16x2.7 | 13 dn 16x2.7 | 12 dn 40x4 | 18 dn 16x2.7 | 1A dn 16x2.7 | 12 dn 16x2.7 | 11 dn 40x4 | 1 dn 16x2.7

CN-11KV-50/1m n2 | CN-11K-50/0.4mn1 | CN-22KV2-40/10m nN | CN-22KV2-40/4m n3 | CN-33KV-30/22m n4 | CN-22KV2-50/0.8mn3 | CN-33KV2-30/16m n6

INTENDENTKA dn 20x3.3 8A | 5A dn 20x3.3

GABINET DYREKTORA PO 20°C | Przedpokój PP2 18°C | H1 20°C | WCUM1 24°C | P1 20°C

SZATNIA SZAT2 20°C

ZMYWALNIA ZMYW 20°C

INT 20°C

SPIŻARNIA P6 16°C

KUCHNIA KGOK 20°C

PRZEDPOKÓJ K1 20°C

ŁAZIENKA WC3 24°C

MAGAZYN MAG3 20°C

PRZEDPOKÓJ PP3 20°C

Przedpokój K2 20°C

ŁAZIENKA WCUM2 24°C

MAGAZYN MAG2 20°C

MAGAZYN MAG1 20°C

KUCHNIA KG 20°C

KSIĘGOWOŚĆ KS 20°C

SZATNIA SZAT1 20°C

ŁAZIENKA P4 24°C

VSV-21/2000/0.3mn2

SALA LEKCYJNA P3 22°C

SALA LEKCYJNA P2 22°C

SALA LEKCYJNA SL1 22°C

SALA LEKCYJNA SL2 22°C

KOMÓRKA

Termostat pokojowy
RMT 230 Danfoss

Termostat pokojowy
RMT 230 Danfoss

2x1,5mm² CU
Przewód zasilający
termostaty i siłowniki

Termostat pokojowy
RMT 230 Danfoss

kanał
zagłębienie 0.5m

Przewody siłowników
TWA-A Danfoss

CN-33KV2-30/2.2m n4 | CN-33KV2-30/2.2m n4 | CN-33KV2-30/10m n4 | CN-33KV2-30/2.6m n5 | CN-33KV2-30/2.2m n5 | CN-33KV2-30/2.2m n6 | CN-22KV2-40/10m nN | CN-22KV2-40/2m nN

dn 40x4 6 | dn 40x4 7 | dn 40x4.5 8 | 9 dn 40x4 | 10 dn 40x4 | dn 32x4 5 | dn 25x4 4 | dn 25x4 3 | dn 20x3.3 2

Szczegół A
1:50/-



CN-11KV-50/0.4m typ grzejnikaCN-11KV, wysokość 0.50m, szerokość-0.4m
grzejnik obudowany

KS 20°C KS-numer pomieszczenia
20°C-temperatura w pomieszczeniu

SZATNIA - opis pomieszczenia
przewód zasilający
przewód powrotny

1 dn 16x1.8 1-numer działki
dn 16x1.8-średnica przewodu

cieptomierz
filtr
zawór kulowy
odpowietrzniki automatyczne
głowica TWA-A

www.RIPS.PL
Realizacje i Projekty Sanitarne
PRADOWNIA 03-450 WARSZAWA, UL. RATUSZOWA 11 LOK.368
TEL.: 33 100 87 61 FAX: 33 675 87 84

Inwestor: Gmina Raszyn
05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2A

Projektował: mgr inż. Bogdan Karwowski
upr. nr MAZ/0405/PWOS/09
Podpis:

PROJEKT: Instalacji c.o Przedszkola, ul. Opackiego 44 w Falentach

Współpraca: Kamil Rybarczyk
Podpis:

Temat: Instalacja centralnego ogrzewania

Stadium: Projekt wykonawczy
Branża: sanitarna
Nr archiwalny: PW 2-04.11

Nazwa rysunku: Rrzut parteru
Data: 05.2011
Skala: 1:50/-
Nr rysunku: 01