


**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Warszawa**

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8, tel. 22 566 20 10, fax 22 566 20 12
http://wzmiuw.waw.pl, e-mail: o.warszawa@wzmiuw.waw.pl

W/IGM-4105/U- 552/1435/2012

Warszawa, 16-04-2012 r.



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a

05-090 Raszyn

W odpowiedzi na pisma: z dnia 12.03.2012 r. znak: GNR.680.33.2012 (wpłynęło dnia 16.03.2012 r.) i z dnia 13.03.2012r. IR.186.EF.2011 (wpłynęło dnia 20.03.2012r.) dot. wykonania przepustów/mostów na rzece Raszynce w ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe przechodzącej w ul. Narożną w miejscowości Jaworowa i w ul. Szlacheckiej w miejscowości Dawidy Bankowe, gmina Raszyn, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie informuje:

1. Według ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej przez Inspektorat WZMiUW w Grodzisku Mazowieckim kilometrów rzeki Raszynki dla projektowanych obiektów to: 10+700 – dla ulicy Szlacheckiej oraz 8+670 – dla ulic: Jaworowskiej/Narożnej.
2. Dokumentacja projektowa powinna zawierać obliczenia hydrauliczne, jak również analizę hydrologiczną opartą na aktualnym stanie zlewni i koryta rzeki. Dokumentacja powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30-05-2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).
3. Należy przewidzieć trwałe umocnienia koryta rzeki (skarpi i dna) pod mostem oraz na odcinku 3 m powyżej i 5 m poniżej mostu/przepustu.
4. Przy projektowaniu przepustu w miejscowościach: Falenty Nowe i Jaworowa należy uwzględnić rowy melioracyjne o symbolach R-55 i R-56 wpadające do rzeki Raszynki w pobliżu ulicy Jaworowskiej.
5. Uzgodnienie końcowe nastąpi po przedłożeniu projektu budowlano-wykonawczego.
6. Na przekroczenie wód powierzchniowych infrastrukturą transportową, konieczne jest uzyskanie, zgodnie z art. 9 i 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. 2012r., poz. 145) pozwolenia wodnoprawnego, o które należy wystąpić do właściwego miejscowo organu administracji publicznej, tj. Starosty Powiatu Pruszkowskiego.
7. W dokumentacji projektowej, zgodnie z art. 20 ww. ustawy Prawo wodne, należy określić powierzchnię gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami, zajętego przez infrastrukturę transportową, celem zawarcia umowy z Delegaturą w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
8. O zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane należy wystąpić po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.
9. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zamiar budowy ww. obiektów należy zgłosić powiatowemu organowi nadzoru budowlanego.
10. O rozpoczęciu robót Inwestor powinien powiadomić z wyprzedzeniem 14-dniowym i o zakończeniu robót – w przeciagu 14-stu dni Inspektorat WZMiUW w Grodzisku Mazowieckim.
11. Wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji obciążają Inwestora.
12. Po zakończeniu robót Inwestor zobowiązany będzie do utrzymania przepustu/mostu w dobrym stanie technicznym, a w przypadku uszkodzenia lub zamulenia do natychmiastowej naprawy, bądź udroznienia.

Załączniki:

Mapa sytuacyjno-wysokościowa – 2 szt.

Do wiadomości:

1. WZMiUW Oddział w Warszawie - Dział UW/W.
2. Inspektorat WZMiUW w Grodzisku Mazowieckim - a/a.

Sporządziła: Anna Guraj-Jaszkę

DYREKTOR ODDZIAŁU
WZMIUW w Warszawie

mgr inż. Marek Pokorski